

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1774

Utstedt: 16.05.2012

Fornyet: 08.04.2022

Gyldig til: 01.05.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Vola HV1E og RB1E elektroniske servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 15091
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Vola A/S
Lunavej 2
8700 Horsens
Danmark

Produsent

Vola A/S
Lunavej 2
8700 Horsens
Danmark

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Vola HV1E og RB1E elektroniske servantbatterier med sertifisert tilslutning.
HV1E leveres sammen med elektronikkboks type VR2618.
RB1E leveres sammen med elektronikkboks type VR2617.

Følgende modeller inngår:

- › HV1E
- › RB1E

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

