

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0151

Utstedt: 06.12.2001

Fornyet: 14.01.2025

Gyldig til: 01.02.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Vola togreps blandebatterier for innbygging

er i samsvar med kravene i

- › EN 200
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver og produsent

Vola A/S, Lunavej 2, 8700 Horsens, Danmark

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Vola togreps blandebatterier for innbygging.

Følgende modeller for skjult montering inngår:

- › 600 – utløp høyre
- › 700 – separat utløp (200M)
- › 800V – omskifter for to utløp, opp/ned
- › 800NV – omskifter for to utløp, opp/fram
- › 800TV – omskifter for to utløp, ned/fram
- › 900 – utløp høyre
- › 1500 – utløp midt

Følgende modeller for synlig montering inngår:

- › 010, 010C, 020, 020C – fast utløp
- › 030 – svingbart utløp
- › 040, 040D – utløp med omskifter for dusj
- › 050, 060, 080, 080D, 080ST, 080W – veggmontert dusj
- › 050A, 060A – takmontert dusj
- › 050K, 080DK, 080K – veggmontert sidedusj
- › 070-T2, 070R-T2, 070-HT2 – anslutning for hånddusj
- › T2 – hånddusj
- › T60 – hånddusj
- › 070W – dusjslange

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

