



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6115DQ0532
Registriernummer
registration number

| | |
|---|--|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | VOLA A/S Lunavej 2, DK-8700 Horsens |
| Vertreiber <i>distributor</i> | VOLA A/S Lunavej 2, DK-8700 Horsens |
| Produktart <i>product category</i> | Absperrarmaturen für Trinkwasser: Eckventil bzw. Eckregulierventil (6115) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Eckventil bzw. Eckregulierventil |
| Modell <i>model</i> | VOLA S10 |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Baumusterprüfung: 2-0136/24 T01 vom 03.06.2025 (TZW) |
| Prüfgrundlagen <i>test basis</i> | DIN 3227 (01.10.2023) DVGW CERT ZP 6115 (25.04.2023) |
| Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i> | 03.06.2030 / 24-0626-WNE |

70028-04-A-DE

25.08.2025 Swd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvw-cert.com
www.dvw-cert.com

| Typ <i>type</i> | Technische Daten <i>technical data</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| Vola S10 | Bauform: Eckventil 1/2" x 3/8" Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15 | Armaturgruppe II |

| Ausführungsvariante <i>type variation</i> | Erläuterungen <i>explanations</i> |
|---|--|
| Oberfläche | Messing, Edelstahl, Chrom, Pulverbeschichtung, PVD |

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlüsse:
Anschlussseite: G 1/2
Abgangsseite: G 3/8

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe ist nachgewiesen.