



Zertifikat Nr.: 9907-4111

Zertifikatsinhaber: VOLA A/S
Lunavej 2, DK-8700 Horsens

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Ausflussventile
Bezeichnung: VOLA Unterputzeingriffmischer
Typen: 111, 111X, 112, 112X, 122, 122X, 131, 131X, 132, 132X, 311, 322
171, 172, 171T9, 172T9, 171-T34, 471, 471-081, 473, 473-081

UP-Einheit:
100, 100X, 200, 300, 400, 400NV, 400FV, 400RV, 400TV

Oberflächen: xx (chrom, Farbe, Edelstahl, PVD)

DN: 1/2" PN: 10 tmax: 60/70 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW107/2 (01/25), EN 817 (2024)

Gültigkeit: 31.10.2030

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):

(B) Typen ohne Sicherheitseinrichtung gegen Rückfliessen nach EN 1717:

100, 100X, 200, 300, 400, 400NV, 400FV, 400RV, 400TV

Griffe: Standard, M (55 mm), L (100 mm)

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez
Leiter

Rubrik: Ausflussventile

Bezeichnung: VOLA Unterputzeingriffsmischer

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste			
					kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
111, 111X Waschtisch	1/2"	10	60	IO	-	-	-	-
112, 112X Waschtisch	1/2"	10	60	IO	-	-	-	-
122, 122X Waschtisch	1/2"	10	60	IO	-	-	-	-
131, 131X Waschtisch	1/2"	10	60	IO	-	-	-	-
132, 132X Waschtisch	1/2"	10	60	IO	-	-	-	-
311, 322 Waschtisch	1/2"	10	60	IO	-	-	-	-
171, 172 Dusche	1/2"	10	60	IIB	-	-	-	-
171T9, 172T9 Dusche	1/2"	10	60	IIB	-	-	-	-
171-T34 Dusche	1/2"	10	60	IIB	-	-	-	-
471, 471-081 Dusche	1/2"	10	60	IIB	-	-	-	-
473, 473-081 Dusche	1/2"	10	60	IIB	-	-	-	-
100, 100X UP-Einheit	1/2"	10	70	-	-	-	-	-
200, 300 UP-Einheit	1/2"	10	70	-	-	-	-	-
400 UP-Einheit	1/2"	10	70	-	-	-	-	-
400NV UP-Einheit	1/2"	10	70	-	-	-	-	-
400FV, 400RV, 400TV UP-Einheit	1/2"	10	70	-	-	-	-	-