



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6512CL0527

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	VOLA A/S Lunavej 2, DK-8700 Horsens
Vertreiber <i>distributor</i>	VOLA A/S Lunavej 2, DK-8700 Horsens
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Unterputzarmatur (6512)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Unterputzarmatur als Eingriffarmatur
Modell <i>model</i>	VOLA Wandmontage
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 2-0129/25 vom 15.01.2026 (TZW) Kontrollprüfung Labor: 268065-C vom 27.11.2024 (DTI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.03.2025)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	28.10.2030 / 25-0796-WNV

70028-04-A-DE

16.01.2026 Swd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

i.A. U.Z.

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvqw-cert.com
www.dvqw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
VOLA 100	Armaturengruppe: I (AbP: PA-IX 28163/IO) Bauform: Waschtischarmatur mit integriertem Anschluss für separaten Auslauf Druckstufe: PN 10	Anschluss für Auslauf rechts vom Griff (zu verwendende Ausläufe und Griffe siehe unten)
VOLA 100x	Armaturengruppe: I (AbP: PA-IX 28163/IO) Bauform: Waschtischarmatur mit integriertem Anschluss für separaten Auslauf Druckstufe: PN 10	Anschluss für Auslauf links vom Griff (zu verwendende Ausläufe und Griffe siehe unten)
VOLA 200	Armaturengruppe: I (AbP: PA-IX 28163/IO) Bauform: Brausearmatur für separaten Auslauf Druckstufe: PN 10	Anschluss für Auslauf separat (zu verwendende Griffe siehe unten)
VOLA 300	Armaturengruppe: I (AbP: PA-IX 28163/IO) Bauform: Waschtischarmatur mit integriertem Anschluss für separaten Auslauf Druckstufe: PN 10	Anschluss für Auslauf unter dem Griff (zu verwendende Ausläufe und Griffe siehe unten)

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Ausläufe: Typ 010, Typ 030
Griffe: Typ NR28L, Typ NR28M

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.